



Наименование	Площадь, м ²	Кол. пом.
11	Кабинет начальника	39,34
12	Кабинет для хранения спецобъекты	9,86
13	Коридор	11,05
14	Диспетчерская	42,89

Обозначение	Наименование
<input checked="" type="checkbox"/>	- проектируется извещатель пожарной дымовой (1/)-порядковый номер в адресной таблице;
<input checked="" type="checkbox"/>	- проектируется извещатель пожарной ручной (1/)-порядковый номер в адресной таблице;
<input type="radio"/>	- проектируется коробка соединительная УК-2П
_____	- проектируются сети системы с присоединкой в кабельном канале.

Прокладку кабельных сетей по стенам одноэтажных помещений выполнять на расстоянии не менее 0,1 м от потолка на высоте 2,2 м от пола.

[illegible]