


Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
5	Склад	107,44	
15	Коридор	212	
16	Спаянка легковых автомобилей	309,65	B2
17	Санузел мужской	11,75	
19	Гардеробная 15 муж. 18/18	23,29	
20	Преддушевые	2,41	
21	Душевые	3,57	
22	Кладовая уборочного инвентаря	5,43	
23	Тепловой пункт	15,11	
24	Обогрева и суши одежды	11,27	
25	Коридор	4,36	
26	Санузел женский	3,45	
28	Медпункт	20,08	
29	Участок ремонта прикормной техники	321,90	B2
30	Электроштабы	6,12	B2
31	Участок ремонта автомобильной	211,45	B2
32	Механический участок	71,33	B2
33	Сварочный участок	34,52	B2

Условные обозначения



№ стр	Наименование оборудования (материалов)	Тип, марка	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Прибор приемно-контрольный	Сигнал-20	шт	1	
2	Клапанная	С2000-КС	шт	1	
3	Опавещатель свето-звучковой надписи "Предварение СО2" IP-20, U=24В	ТС-2	шт	1	Специальный
4	Опавещатель свето-звучковой надписи "Авария СО2" IP-20, U=24В	ТС-2	шт	1	----->----- ----->-----
5	Опавещатель световой надписи "ОТКАЗ СО2" IP-20, U=24В	ТС-2	шт	1	----->-----
6	Источник бесперебойного питания 24В, 10А	СКАТ-2400	шт	1	
7	Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач	ДЕ/157А	шт	2	

№ стр	Наименование оборудования (материалов)	Тип марка	Едизм.	Кол-во	Примечание
11	Блок питания и сигнализации на один токочный выхoд с широтой шыащайей ИБЯЛ/L111110k2-02	БПС-2(М)-ИБУП	шт	1	
12	Датчик стационарный электрохим. на оксид углерода, 24В	ДАК-CO2-026	шт	6	
13	Источник бесперебойного питания	APC750	шт	1	
14	Коробка с наборными жакжаны	КЭНА-08	шт	2	
15	Кабель-канал 25x17	DKS	м	170	
17	Кабель контрольный	KИПЭВнз/AIIS -4x2x0,6	км	0,450	
18	Кабель контрольный	KВВЭгнз/AIIS -4x0,75	км	0,090	
19	Провод силовой ж/з цвет	ВВГнг(A)-FRLS 1x4	км	0,140	

№ стр	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Монтаж приборов на стене	шт	4	
2	Установка и монтаж оповещателей на стене	шт	3	
3	Установка и монтаж сигнализаторов на стене	шт	6	
4	Монтаж кабель-канала по стене	м	170	
5	Прокладка провода, кабеля в коробе	км	0,540	
6	Прокладка кабеля открыто по стене	км	0,140	
7	Пробивка и сверление отверстий diam. до 30мм	шт	9	
	Опделённый сметой на пусконаладку			
1	Система информационная I категории с аналоговыми газосигнализаторов-6, управление смежными системами -6)	сист.	1	

- Газованализаторы установить на отметке 1м от пола.
...Заземление газованализаторов подключить к ближайшим точкам заземления.

5-06-6424- (С-5									
Развитие производственной базы АО «Дальгипрогаз» по пр. Промышленный, г.									
2.	Зем.	156-13	План	12.06.08					
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	План	12.06.08				
Резерв	Чернов	Бобкин	Резерв	Бобкин	12.06.08				
Пробер	Чернов	Бобкин	Пробер	Бобкин	12.06.08				
Нач. за	Чернов	Бобкин	Нач. за	Бобкин	12.06.08				
Авт. разв.	Чернов	Бобкин	Авт. разв.	Бобкин	12.06.08				
Н. контр.	Сарафев	Сарафев	Н. контр.	Сарафев	12.06.08				
Нач. отд.	Драгачев	Драгачев	Нач. отд.	Драгачев	12.06.08				
					План размещения устройств системы контроля давления-температуры конденсаторов и выделений опасных газов в сект. А-Б, Н-П. Отск. 01-30.				
					РОС.ЖЕЛДОРПРОЕКТ АО "Дальгипрогаз"				