

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед, кг	Примечание
	1. Противодымная защита							
1.1	Цепной привод PLP, 24V	CDC 200/600		000 "Ду+Эйч Русь"	шт.	16		
1.2	Набор кронштейнов CDC, открывание вовнутрь	CDC-BS066-VFI		000 "Ду+Эйч Русь"	шт.	16		
1.3	Панель дымоудаления, 8А	ZP RZN 4408-K-RU		000 "Ду+Эйч Русь"	шт.	2		для корпусов №1 и 2
1.4	Аккумулятор, 12V, 3.4 Ah	DT 12032		000 "Ду+Эйч Русь"	шт.	4		
1.5	Электронный блок управления, 4А	ZP RZN 4404-K-RU		000 "Ду+Эйч Русь"	шт.	1		для корпуса №3
1.6	Корпус для панелей управления типа "-К" и "-М", пластмассовый	GEH-KST		000 "Ду+Эйч Русь"	шт.	3		
1.7	Аккумулятор, 12V, 1,9Ah	DT 12022		000 "Ду+Эйч Русь"	шт.	2		
1.8	Кнопка аварийная (оранжевая)	RT 45		000 "Ду+Эйч Русь"	шт.	3		
1.9	Клавишный двухпозиционный выключатель, 24В	LT 84-U		000 "Ду+Эйч Русь"	шт.	3		
1.10	Модуль отключения сигнала тревоги с реле времени	AM 44-Z		000 "Ду+Эйч Русь"	шт.	3		

						5-04-4349-TX.CO-A				
						Развитие производственной базы АО «Дальзипротранс» по пер. Промышленный, 1				
1		Зам.	148-7		18.04.17	Второй этап. Противодымная защита. Корректировка		Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Р		1
Разраб.		Козяр			18.04.17					
Провер.		Лозутов			18.04.17					
Авт. разд.		Козяр			18.04.17	Заказная спецификация на оборудование		РОСЖЕ/ДОРПРОЕКТ АО "Дальзипротранс"		
Н. контр.		Лозутов			18.04.17					
Нач. отд.		Козяр			18.04.17					